

平成31年度

鹿児島市平川動物公園

電気需給仕様書

鹿児島市平川動物公園の電気需給については、契約書に定めるもののほか、この仕様書の定めるところによる。

鹿児島市平川動物公園電気需給仕様書

1 概要

(1) 需要場所

鹿児島市平川町5669番地1 鹿児島市平川動物公園

(2) 業種及び用途

動物公園用電力

2 仕様

(1) 供給電気方式等

ア 供給電気方式	交流3相3線式
イ 供給電圧（標準電圧）	6,600V
ウ 計量電圧（標準電圧）	6,600V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電方式	1回線受電
カ 非常用自家用発電設備	あり（系統連系なし）
キ 太陽光発電設備	なし

(2) 予定使用電力量、契約電力

ア 予定契約電力 343kW

（各月の契約電力は、供給開始後1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値とする。）

イ 予定使用電力量 1,369,100kWh

（平成31年4月1日から平成32年3月31日までの使用電力量の見込み。増減有り。）

ウ 力率 100%（平均）

（月別の力率は、実測値によるものとする。）

(3) 契約供給期間

平成31年4月1日0時00分から平成32年3月31日24時00分まで

(4) 電力量等の計量

ア 自動検針装置：**無**

イ 電力会社の検針方法：目視検針

ウ 電力量計構成：電力需給用複合計器

※必要な場合は「自動検針装置：有、自動検針」の計器への取替手続きを行う。

(5) 契約期間の電力消費計画

別紙 1 参照

(6) 需給地点

需要場所の構内引込口に鹿児島市が施設する受電用負荷開閉器の電源側接続点

(7) 計量地点

鹿児島市平川動物公園内第 1 受電施設

(8) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計量器及び付属装置は九州電力の所有とする。

(9) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

3 その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、旧電気事業法に基づく九州管内の一般電気事業者が、高圧又は特別高圧で電気の供給を受ける一般の需要に対して定める標準供給条件並びに選択供給条件による。なお、入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。